

Pozīcija	Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums. rūpnīca-izgatavotāja	Iekārtas tips, marka, dokumenta apzīmējums un aptaujas lapas Nr.	Mērvienība	Vienības cena, Ls.	Daudzums	Piezīmes vienības masa, kg	Pozīcija	Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums. rūpnīca-izgatavotāja	Iekārtas tips, marka, dokumenta apzīmējums un aptaujas lapas Nr.	Mērvienība	Vienības cena, Ls.	Daudzums	Piezīmes vienības masa, kg
39.	Divpolu hermētiskā rozete ar zemēšanas kontaktu ~230V; 16A; IP-44; v/a kompl. ar kar.		kompl.		8								
40.	Trīspolu hermētiskā rozete ar zemēšanas kontaktu ~400V; 16A; IP-44; v/a kompl. ar kar.		kompl.		2								
41.	Herm. slēdzis ~230V; 10A; IP-20; v/a		kompl.		4								
42.	Nozarkarbas		gab.		20								
43.	G1- gaismeklis ar luminiscences spuldzi ~230V; 2x36W kompl.; griestu/sienas; IP65		kompl.		2								
44.	G1- gaismeklis ar luminiscences spuldzi ~230V; 2x36W kompl.; griestu/sienas; IP65 ar iebūvēto akumulatoru (avārijas apgaism.)		kompl.		2								
45.	Gaismas rādītājs "Izeja" IP44; ~230V; ar iebūvēto akumulatoru (avārijas apgaism.)		kompl.		2								
46.	G2- fasades apgaismojuma gaismeklis; sienas; IP44; ~230V; -20C ar kompakto lum. sp. TC-TEL 120W <u>Artēziskie urbumi.</u> <u>Maģistrālais tīkls.</u>		kompl.		2								
47.	1kV kabelis ar vara dzīslām, ar PVH izolāciju, šķērsriezums: -5x6mm2	f. "HK" f. "HK"											
48.	Kabeļu brīdinājuma lente		m		250								
49.	PE caurule d- Ø110mm cieta <u>KSS- Saulrieti pēcuzskaites tīkla sakārtošana</u> <u>Maģistrālais tīkls.</u>		m		220								
50.	1kV kabelis ar vara dzīslām, ar PVH izolāciju, šķērsriezums: -4x10mm2	f. "HK"											
51.	Kabeļu brīdinājuma lente		m		30								
52.	PE caurule d- Ø110mm cieta		m		20								
53.	Kabeļa aizsargvaks pie sienas kompl. ar stipr. L-1.5m <u>DG1 (perspektīvai)</u>		gab.		1								
54.	Dzīslģenerators , 3-fāžu, S-200kVA; P-160KW ar vadības bloku āra uzstādīšanai (kont.)		kompl.		1								
55.	DG ARI sadale- (pieslēgšanas sadale) <u>Papildus darbi.</u>		kompl.		1								
56.	Esoš. maģistrales-barošanas sad. sakārtošana		kompl.		1								
57.	Esoš. KSS sad. sakārtošana		kompl.		1								

<b>PASŪTĪTĀJS:</b> SIA "Kolkas ūdens"		<b>OBJEKTS:</b> "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un paplašināšana Kolkas ciemā"		Līguma Nr. 2011-UK/1155-01	
				Mērogs: b/m	
 firma L4 Rīga, Jelgavas iela 90 Tālrunis: +371 7500180 Fakss: +371 7500181		Lapas nosaukums: Elektroiekārtu un materiālu specifikācija.		Lapas	
				2	
Amats Uzvārds Būvpr. vad. T. Valters Proj.d.vad. D. Kaškarovs Projektētājs D. Kaškarovs		Paraksts Datums 08.2011 08.2011 08.2011		Stadija TP	
				Ras.Nr. EL.IS-1.2	