


- Esoša AS "SADALES TĪKLS" Z-3-1
GVL AMKA-3x70+95mm²
- Pievienojuma vieta TP-0220 Z-3-1
koka starpbalsts balsts Nr.6
- Proj. AXPK-1-4x35mm² L-15m, no GVL
balsta Nr.6 līdz proj. IUS-1 sad.
- Proj. E-N-LU-II-3/32-35-35 IUS-1 sad.
+ P pamatne f. "JAUDA"
IUS-1 atkārtotais zemējums R<30 Omi
- Proj. PE-Ø110mm cieta caurule Hieg.-1m
L-8m
- Proj. NYJ-J-4x10mm² L-15m, no IUS-1
līdz proj. SS-1 Abon. sad.
- Proj. SS-1 Ab. sadale KS-6A korpusā
KSS kanalizācijas sūkņu stācija

Būvprojekta (ELT) daļas vadītāja apliecinājums
 Šī būvprojekta elektrotehniskās (ELT) daļas
 risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī
 citu normatīvo aktu prasībām.
 Sertifikāts Nr.: LEBA 71-02-23
 2011.g. Jūlijs _____ /D.KAŠKAROVS/

 firma L4 Rīga, Jelgavas iela 90 Tālr.: +371 7500180 Fakss: +371 7500181	PASŪTĪTĀJS:		SIA "Kolkas ūdens"				
	OBJEKTS:		"Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un paplašināšana Kolkas ciemā"				
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. 2011-UK/1155-01		
Būvpr. vad.	T.Valtere		06.2011	Ārēja elektroapgādes tīkla plāns.	Mērogs: b/m		
Proj.d.vad.	D.Kaškarovs		06.2011		Stadija	Lapas	Ras.Nr.
Projektētājs	D.Kaškarovs		06.2011		TP	3	ELT-1