


Projekta izstrādes laikā, skalošanas procesā un sarunās ar vietējiem iedzīvotājiem konstatēts fakts, ka topogrāfijā nav uzrādīta 2 augstsprieguma kabeļu klātbūtne. Pirms būvdarbu uzsākšanas, precizēt to atrašanās vietu atbildīgo pārstāvju klātbūtnē!

Objekta izvietojuma shēma



- Esoša AS "SADALES TĪKLS" Z-3-1 GVL
- Pievienojuma vieta TP-0220 Z-3-1 koka starpbalsts balsts Nr.6
- Proj. AXPK-1-4x35mm L-15m, no GVL balsta Nr.6 līdž proj. IUS-1 sad.
- Proj. E-N-LU-II-3/32-35-35 IUS-1 sad. + P-1 pamatne f. "JAUDA" IUS-1 atkārtotais zemējums R-30 Omi
- Proj. PE-φ110mm cietā caurule Hieg.-1m L-8m
- Proj. NYJ-J-4x10mm L-15m, no IUS-1 līdž proj. SS-1 Abon. sad.
- Proj. SS-1 Ab. sadale KS-4A korpusā KSS kanalizācijas sūkņu stācija

K1S-3 Universāli dubultzema caurule d1000/DN1000 savienojamā

PASŪTĪTĀJS:
SIA "Kolkas ūdens"

OBJEKTS:
"Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un paplašināšana Kolkas ciemā"

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:
Būvpr. vad.	T.Valters	[Paraksts]	06.2011	OKT Ģenerālplāns
Proj.d.vad.	A.Gradovskis	[Paraksts]	06.2011	
Projektētājs	G.Freibergs	[Paraksts]	06.2011	

Līguma Nr. 2011-UK/1155-01		
Mērogs: 1:500		
Stadija	Lapas	Ras.Nr.
TP	25	ŪKT-3